Подписано цифровой подписью: Шингарова Татьяна Викторовна
DN: cn=Шингарова Татьяна Викторовна, o=МАОУ "СОШ № 3", ou=Директор, email=mou_soh3@list.ru, c=RU
Дата: 2021.08.19 11:48:15 +05'00'

АКТ
готовности образовательной организации городского округа Верхняя Пышма к 2021 / 2022 учебному году

Составлен 6 августа 2021 года

1. Полное наименование образовательной организации городского округа Верхняя Пышма (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей, д.6

3. Фактический адрес:
624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей, д.6

4. Год постройки здания
Основное здание – 1988 год (реконструкция – 2020 год); пристрой – 2019 год
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Шингарова Татьяна Викторовна, раб. тел.8 (34368) 5 37 42, сот. тел. +79089211177

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма № 313 от 22.04.2021 года «Об организации подготовки образовательных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» к новому 2021-2022 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Соломин И.В., глава городского округа Верхняя Пышма
(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Выгодский П.Я., заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма,
(Ф.И.О., должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Балюкова Т.В., начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;

Бугреев А.И., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
Митряшов Д.С., начальник ОГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский»;
Гиль Е.И., начальник отдельного патруля взрывобезопасности «Урал-Вымпел» по ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск;
Денисов В.Г., главный врач ГАУЗ «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»;
Дмитриева Т.Н., председатель горкома профсоюза работников образования;
Ковалев А.В., врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский»;
Мальцева Е.Н., председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Крючкова И.Н., врио начальника Верхнепышминского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
Патракова А.С., заместитель командира взвода Верхнепышминского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
Трофимов И.С., председатель муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»;
Свечков И.Д., ведущий инженер муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма»

7.4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
Директор МАОУ «СОШ № 3» **Шингарова Т.В.**
Заместитель директора по АХЧ **Мехонцева Н.Г.**
родительской общественности **Лушова М.В.**

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

_____

(полное наименование образовательной организации)

к 2021 / 2022 учебному году _____готова_____

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Соломин И.В. _____(подпись)

Заместитель Председателя комиссии: Выгодский П.Я. _____(подпись)

Члены комиссии:

Балюкова Т.В. _____(подпись)
Бугреев А.И. _____(подпись)
Митряшов Д.С. _____(подпись)
Гиль Е.И. _____(подпись)
Денисов В.Г. _____(подпись)
Дмитриева Т.Н. _____(подпись)
Ковалев А.В. _____(подпись)
Мальцева Е.Н. _____(подпись)
Крючкова И.Н. _____(подпись)
Патракова А.С. _____(подпись)
Трофимов И.С. _____(подпись)
Свечков И.Д _____(подпись)
Шингарова Т.В. _____(подпись)
Мехонцева Н.Г. _____(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации городского округа
Верхняя Пышма
к 2021 / 2022 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	**Раздел 1. Характеристика образовательной организации**		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1-105 серия I-ВИ, выдано администрацией муниципального образования «Верхняя Пышма» 28.10.1997г. • Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 66 № 006849950, выдано ИФНС по г. Верхней Пышме Свердловской области 17.11.1997г. • Устав МАОУ «СОШ № 3», утвержден постановлением главы администрации городского округа Верхняя Пышма № 992 от 26.12.2017г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Решение Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма № 45 от 27.01 2020 «О закреплении муниципального имущества за МАОУ «СОШ № 3» на праве оперативного управления»

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)</td><td>указать реквизиты</td><td>Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АБ 464590, выдано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 06.010.2004г.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации</td><td>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об аккредитации</td><td>• Лицензия 66 Л01 № 0000486 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013г., срок действия – бессрочно. Приложение соответствует данным, указанным в лицензии, уставе.

•Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (уровни образования):
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
- дополнительное образование детей и взрослых

• Свидетельство о государственной аккредитации 66АО1 № 0001675, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21.05.2015г., срок действия до 21.05.2027г.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Наличие образовательных программ</td><td>1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют</td><td>В МАОУ «СОШ №3» разработаны и утверждены следующие образовательные программы:
<table>
<tr><th>№</th><th>Образовательная программа</th><th>Срок освоения</th><th>Срок действия</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Основная образовательная программа начального общего образования</td><td>4 года</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Адаптированная основная общеобразовательная программа</td><td>4</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

1	2	3	4
			<table><tr><td></td><td>начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития</td><td>года,</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Основная образовательная программа основного общего образования</td><td>5 лет</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития</td><td>5 лет</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)</td><td>8 лет</td><td>с 2016 г. по 2023 г.</td></tr><tr><td>6</td><td>Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 3» среднего общего образования</td><td>2 года</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: • научно-техническая; • физкультурно-спортивная; • художественно-эстетическая; • туристско-краеведческая; • военно-патриотическая; • социально-педагогическая; • культурологическая; • естественнонаучная.</td><td>1 год</td><td></td></tr></table>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется в наличии, будет утверждена на педагогическом совете 30 августа 2021г.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021 - 2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется в наличии проект, будет утвержден на педагогическом совете 30 августа 2021г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	2 здания

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	Обучение проводится: Начальная школа – 34 класса 28 классов – в первую смену – 849обучающихся ; 6 классов - во вторую смену – 181 обучающийся; Основная и старшая школа – 35 классов - в первую смену – 971 обучающийся; Итого: В первую смену обучаются – 63 класса – 1 820 обучающихся; Во вторую смену – 6 классов – 181 обучающийся. Всего: 2001 обучающийся
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	•Проектная допустимая численность обучающихся – 1503 чел. • Количество классов по комплектованию – 69; •Планируемое количество обучающихся на момент проверки - 2000 человек; • В том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 человек; •Превышения допустимой численности обучающихся в первых – одиннадцатых классах на 497 человек.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;	В МАОУ «СОШ № 3» штат администрации укомплектован полностью. Имеются вакансии педагогических работников: - учитель начальных классов – 2 ставки; - учитель музыки – 1 ставка; - учитель физики – 1 ставка;

1	2	3	4
		мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	
13.	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Внутренние инженерные системы и сантехнического оборудования здания – акт от 16.07.2021г., выдан АО «Управление тепловыми сетями» г. Верхняя Пышма;
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Школа обеспечена учебниками полностью
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Школьные мастерские оснащены в соответствии с требованиями
18.	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В двух зданиях школы имеются 4 спортивных зала: *Здание № 1* - спортивный зал площадью 275,38 кв.м – к занятиям готов. Зал ЛФК – 173,14 кв. м – к занятиям готов. *Здание № 2* -имеются два спортивных зала площадью – 172,8 кв.м и 167,9 кв.м – к занятиям готовы
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование имеется в наличии, спортивный инвентарь в достаточном количестве (лыжи, мячи). Имеются сертификаты соответствия.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион имеется в хорошем состоянии

1	2	3	4
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт приемки сооружений спортивного зала и спортивной площадки совместной комиссией МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» и МАОУ «СОШ № 3» от 27.04.2021г.
23.	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Имеется Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданного Главным Управлением МЧС России по Свердловской области Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск 22.04.2020г. № 0530. Нарушений не выявлено.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказом № 8 от 23.03.2019 года назначена Мехонцева Н.Г.- заместитель директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 3»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Директор МАОУ «СОШ № 3» прошла обучение по пожарной безопасности (удостоверение № 114/11/н 31.03.2021г.); 2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» прошел обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (удостоверение № 113/21/н от 31.03.2021г.); 3) Заместитель директора по АХЧ прошла обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (удостоверение № 141/20/н от 20.11.2020г.); 4) Все заместители директора по учебно – воспитательной работе (5 человек) прошли обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 4) Удостоверения о прохождении обучения по ППБ в 2020, 2021 г.г. имеют 13 педагогических работников. 5) Обучение обучающихся ППБ проводится на

1	2	3	4
			уроках спецпредметов (физика, химия, информатика, технология, ОБЖ), а также на классных часах; 6) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся при взаимодействии с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации 2 раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Количество средств огнетушения имеются в наличии в достаточном количестве; 2) Журнал учета средств огнетушения имеется в наличии; 3) Срок годности соответствует сроку эксплуатации
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Системы АПС, оповещения и автоматика системы дымоудаления имеются в наличии и находятся в рабочем состоянии (акт от 19.07.2021г., выдан ООО «Абсолют плюс»); 2) Договоры № 1/21 от 01.01.2021г. и № 4/21 от 01.01.2021г на техническое обслуживание АПС в здании № 1 и здании № 2, заключены с ООО «Абсолют плюс»; 2) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - имеется. 3) Договор на обслуживание № 108 от 01.01.2021г. выдан ООО «ПО Пожпроект». Акт на техническое обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны № 551 от 30.06.2021г., выдан ООО «ПО «Пожпроект»).
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Федерального закона № 123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях

1	2	3	4
			пожарной безопасности»
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Имеется в наличие наружное противопожарное водоснабжение. Состояние удовлетворительное (акт от 25.05.2021г., выдан МУП «Водоканал» городского округа Верхняя Пышма» и начальником МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» Ивановым И.В.)
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется в наличии. Зарегистрирована ОНД и ПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, УНД и ПР ГУ МЧС 10.04.2020г., регистрационный № 6542000000 – ТО-590.
33.	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) На здание № 2 имеется санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии МАОУ «СОШ № 3» государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам № 66.01.37.000.М.001684.06.20 от 26.06.2020г., выданного Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Нарушений не выявлено. На здание № 1 выдано экспертное заключение № 66-20-010/12-6080 от 17.11.2020г. с замечаниями. 2) Количество неустраненых замечаний – 5 (из 22) 3) План по устранению замечаний утвержден приказом директор МАОУ «СОШ № 3» № 27 от 25.11.2020г. 4) Отчеты по устранению имеются в наличии.

1	2	3	4
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение директора МАОУ «СОШ № 3» профессиональной гигиенической подготовке и аттестации руководителя, сотрудников проведена 23.03.2021г. 2) Обученный ответственный – Светличная Т.А. – зам. директора по УВР. 3) Обучение 43 сотрудников проведено 23.03.2021г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) Имеются две столовые с числом посадочных мест в соответствии с установленными нормами: - в задании № 1 – на 345 мест - в здании № 2 – на 415 мест 2) Пищеблоки оснащены технологическим оборудованием, их техническое состояние в соответствии с установленными требованиями; 3)Справка о работоспособности технологического оборудования от 27.07.2021г. выдана ООО «Азимут ТоргСервис»; 4) Организация горячего питания за счет собственной столовой из поставляемых МАУ «КДП» продуктов (договор об организации питания № 3/2021 от 01.01.2019г.); 5) Охват горячим питанием составляет 100%.
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется в наличии
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеются в наличии для питьевых фонтанчиков
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов	указать реквизиты	Обследование технического состояния вентиляции – акт от 16.07.2021г., выдан АО «Управление тепловыми сетями» г. Верхняя

1	2	3	4
	вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)		Пышма
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) в наличии имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет стоматолога 2) Договор с ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» № 7-БП от 13.02.2020г. 3) В медицинском кабинете работают два медицинских работника (фельдшер и медсестра)
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 8275, 8278 от 16.04.2021
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр проведен с 15.06.2021г.–22.06.2021г.
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются в наличии
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются в наличии
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Имеются в наличии
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Имеются в наличии

1	2	3	4
42.	**Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19**		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется в наличии
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Имеются в наличии
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются в наличии
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Имеются в наличии
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются в наличии
48.	**Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт проверки состояния антитеррористической защищенности МАОУ «СОШ № 3» от 26.05.2021г. 1) рекомендовано установить дополнительные КТС и брелки, осуществить проверку КТС. В настоящее время дополнительные КТС и брелки установлены, осуществлена проверка КТС.

1	2	3	4
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности МАОУ «СОШ № 3» разработан и утвержден 15.01.2020г. Утвержден 17.01.2020г. зам. главы администрации по социальным вопросам ГО Верхняя Пышма; Согласован: - с Верхнепышминским ОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 29.01.2020г.; - с ОНД и ПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, УНД и ПР ГУ МЧС 23.01.2020г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказом № 92 от 31.08.2020г. назначены руководитель ОБЖ Кузенков А.Н., зам. директора по АХЧ Мехонцева Н.Г.
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	67 3
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются в наличии во всех рекреациях зданий
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Установлены три системы контроля и управления доступом (СКУД), 8 рамок досмотрового металлодетектора «Блокпост», 2 металлоискателя. Договор № 5/21 заключен с ООО «Абсолют плюс» от 01.01.2021г.

1	2	3	4
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Днем (с 07.30 до 19.30 час.) охрана организована ЧОП «Фантом» (договор № 0056Ф-21 от 11.01.2021г.) и дежурными по режиму. Ночью (с 19.30 до 07.30 час.) - сторожами, являющимися работниками школы. 2) Заключен договор № 114Т от 11.01.2021 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 3) Заключен договор с ЧОП «ФАНТОН» № 0056Ф-21 от 11.01.2021г.
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Кнопки тревожной сигнализации имеются в наличии и работоспособном состоянии; 2) Кнопки тревожной сигнализации (КТС), выведены на пульт Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) Договор на обслуживание № 6797N00069 от 01.01.2021г.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система оповещения и управления эвакуацией имеется в наличии и работоспособном состоянии. 2) Договор с ООО «Абсолют плюс» № 1/21 от 01.01.2021г.

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации школы имеется в наличии и работоспособном состоянии. 2) Договор с ООО «Абсолют плюс» № 4/21 от 01.01.2021г.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1), 2) Система видеонаблюдения имеется в наличии: В здании № 1 - 17 камер видеонаблюдения по периметру здания и 70 камер купольных внутренних. В здании № 2 – 48 камер видеонаблюдения по периметру здания школы и 108 камер купольных внутренних. 3) Камеры выведены на мониторы: В здании № 1 - на 1 этаже в помещении охраны и сторожей; В здании № 2 - на 1 этаже на посту охраны и в помещении охраны и сторожей. В дневное время мониторинг ведется охранниками, дежурными по режиму, в ночное время – сторожами. 3) Ответственное лицо за контроль состояния системы видеонаблюдения – зам. директора по АХЧ; 4) Договор на обслуживание заключен с ООО «Геркон»» № ТО-2003 от 01.01.2021г.
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются в наличии

1	2	3	4
	вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации		
60а.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	3 поста охраны: 2 поста в здании № 2 и 1 пост в здании № 1, на 1 этаже зданий. Все входы, оборудованы видеонаблюдением, охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Металлодетектор «Блокпост MZ6» (рамка) – 8 шт., металлоискатели – 2 штуки
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется в наличии. Система контроля и управления доступом - «ТриV-Тек» (электронная проходная- турникет), г. Минск.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются в наличии одни автоматические ворота. Остальные двое ворот фиксируются на замки.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует. Рекомендовано осуществить в 2022 году
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует. Рекомендовано осуществить в 2022 году
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется в наличии. Территория школы полностью ограждена металлическим забором (марка Fensys – Франция) высотой 2 метра, с тремя въездными воротами, четырьмя центральными калитками для прохода обучающихся. В соответствии с п.17, пп.«а», «г»,

1	2	3	4
			п.18, пп. «а», «б» постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006, остальные 2-е калитки на территории МАОУ «СОШ№ 3» закрыты на замки, во избежание сквозного прохода. На всех воротах и калитках имеются замки.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Наружное освещение имеется в наличии – по периметру ограждения территории (уличные светодиодные светильники, марки ДРЛ70, в количестве 35 штук). Освещение стадиона – пять осветительных вышек, исправно.
68.	**Раздел 8. Информационная безопасность**		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проведена 30.06.2021г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется в наличии
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	584 – стационарных, 483 – мобильные классы для обучающихся и педагогических работников
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Имеется в наличии. Договор № 9945828 от 01.01.2021г. между МАОУ «СОШ № 3» и ПАО «Ростелеком»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Название контент фильтра – Касперский + SkyDNS Тип контент – фильтра – программный Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Контентная фильтрация установлена в компьютерных классах, ее исправность проверена. Акт проверки МАОУ «СОШ № 3» по контентной фильтрации от 01.08.2021г. Замечаний нет.

1	2	3	4
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Назначен техник по обслуживанию компьютерной техники (приказ директора МАОУ «СОШ № 3» № 76 от 02.09.2013г.)
76.	**Раздел 9. Безопасность дорожного движения**		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Школьные перевозки не требуются
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства	Имеется в наличии. Утвержден директором МАОУ «СОШ № 3» 15.07.2013г., согласован с и.о. главы администрации ГО Верхняя Пышма В.М. Корякиным, Начальником ГИБДД ММО МВД России «Верхнепышминский» А.И. Кобяшевым

1	2	3	4
		внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются в наличии
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Территория МАОУ «СОШ № 3» ограждена. Ограждение новое, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004 – 3 (три). Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, имеются в наличии, состояние удовлетворительное.
83.	**Раздел 10. Охрана труда**		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственная за охрану труда и ТБ в МАОУ «СОШ № 3» - Шелайкина С.Н., назначена приказом № 1 от 29.08.2019г.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2018-2021г. разработан и зарегистрирован ГКУ «Верхнепышминским ЦЗ» 18.06.2018г запись за № 12-К
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Директор прошла обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (удостоверение № 1367 от 09.04.2021г.).

1	2	3	4
		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» прошел обучение по охране труда (удостоверение № 1366 от 09.04.2021г.) Заместитель директора по АХЧ прошла обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (удостоверение № 1362 от 09.04.2021г.); Все заместители директора по учебно – воспитательной работе (5 человек) прошли обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Заведующая библиотекой прошла обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности (удостоверение № 11364 от 09.04.2021г.);
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется в наличии
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются в наличии. Утверждены приказом директора МАОУ «СОШ № 3» № 64 от 19.06.2020г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются в наличии
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный – при поступлении на работу; Первичный - на рабочем месте Периодический – 2 раза в год Внеплановый – исходя из текущей ситуации
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 83 2) 83 3) 0

1	2	3	4
92.	**Раздел 11. Ремонтные работы**		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Пристрой к существующему зданию построен в 2019 году, реконструкция существующего здания закончена в 2020 году.
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводился
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	Не требуется

Верхнепышминский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д.2
Телефон: 8 (34368) 5-37-53, 5-37-52, 5-27-15
Факс: 8 (34368) 5-79-43, 4-56-13

г. Верхняя Пышма «6» августа 2021 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование объекта	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (МАОУ «СОШ № 3»)**		
Адрес объекта	г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей 6		
Ориентиры			
Телефон объекта	Тел 5-37-42	Наименование ОВО	«Верхнепышминский»
Факс			

Руководитель объекта Директор Шингарова Татьяна Викторовна 8 9089211177

Проведено обследование объекта на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической и противокриминальной защищенности, комиссией в составе:

Ангудович С.Н. – командир взвода Верхнепышминского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Объект: Капитальное трехэтажное здание из монолитного железобетонного ростверка площадью 32469 кв.м

Ограждение металлический забор высотой 2 метра, протяженностью 991,5 м., 2 – въездных ворот, 4 – калитки (запираются на замок).

Входные проемы: 2 центральных, 6 эвакуационных.

На входе установлены: стационарные металлодетекторы (4 шт.), электронная проходная-турникет.

Подвал – изнутри помещения, двери металлические.

Оконные проемы – пластиковые с обычным остеклением.

Чердачные помещения отсутствуют, 5 -выходов на кровлю изнутри помещения.

Охранная сигнализация – есть, с выводом на пост охраны.

Пожарная сигнализация – автономная, также сигнал дублируется на пульт МЧС.

Тревожная сигнализация – с выводом на ПЦО Верхнепышминского ОВО

Громкоговорящая связь – имеется

Видеонаблюдение – имеется 156 камер из них: 48 камер наружных, 108 камер купольных с регистрацией записи событий 30 суток. Камеры выведены на мониторы: на 1-м этаже на посту охраны старшей школы; на 1-м этаже в помещении охраны и сторожей.

В холле школы, у центрального входа, установлена система контроля и управления доступом (электронная проходная).

Освещение – по периметру ограждения территории пять вышек осветительных, 25 фонарей.

Освещение стадиона – через осветительные вышки

Физическая охрана – 2 поста охраны, 2 сотрудника ЧОП «Фантон» (форма, ручные металлодетекторы) с 7.00 до 19.00 и дежурный по режиму в рабочее время, далее собственные сторожа с 19.00 до 07.00. В выходные и праздничные дни круглосуточно дежурят сторожа. Пост и помещение охраны на 1-м этаже, около центрального входа.

Категория объекта – первая (ПП РФ от 02.08.2019 № 1006)

Паспорт безопасности утвержден январь 2020 г.

Наличие внешнего ограждения	Металлическое ограждение высотой – 2,0 м. Ворота металлические – с фасада закрываются на замки.		
Вид строения	*капитальное*		
Этажность	*три*	Подъезд	
К объекту примыкают	*нет*		
Место размещения общего рубильника для отключения электросети			

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ ОБЪЕКТА
КОМПЛЕКСОМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

На пульт централизованного наблюдения подключен комплекс технических средств охраны (далее Комплекс), состоящий из следующих систем:	☐ Системы охранной сигнализации ☐ Системы охранно-пожарной сигнализации ☐ Системы экстренного вызова полиции

установила следующее:
1. Дата проведения монтажа ТСО (первоначального): 2005 г.
2. Дата приемки в эксплуатацию ТСО: 2005 г.
3. Дата проведения капитального (полного/частичного) ремонта ТСО: 2016, 17.05.2021 г.
4. Объект оснащен тревожной сигнализацией:
4.1. Базовое оборудование:
«Начальная школа»
- «Приток-А-КОП» исполнение 02.0(двухканальный), устройство оконечное (зав.ном. 172853) -1 шт.
- «Скат 1200Д» - блок питания для ТСО -1шт.
«Старшая Школа» (установка 01.08.2021)
- «Приток-А-КОП» исполнение 02.4(двухканальный), устройство оконечное (зав.ном. 16632) -1 шт.
- «Скат 1200Д» - блок питания для ТСО -1шт.
4.2 в качестве тревожных извещателей установлены
«Начальная школа» - комплект «Альтоника» РПУ -1 шт., РПД -2 шт., «Астра-321т»-1 шт.
«Средняя школа» - комплект «Альтоника» РПУ -1 шт., РПД -1 шт., «Астра-321т»-1 шт.
5. Изменений в схеме блокировки, в том числе зон обнаружения ТСО по сравнению со схемой блокировки 2016 г., являющейся приложением №3 к Акту приемки технических средств охраны в эксплуатацию 2016 г. на момент осмотра не выявлено.
6. В ходе эксплуатации ТСО на объекте с момента приемки в эксплуатации по настоящее время нарушений в работе ТСО не выявлено. Во время работы комиссии проверена работоспособность системы ТСО во всех режимах, недостатков не выявлено, характеристики ТСО и программируемые параметры, тактика работы системы, коды доступа и управления соответствуют заявленным. Отклонений от штатной работы системы ТСО не выявлено.
7. Проверена передача сигнала о срабатывании ТСО на ПЦО Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Недостатков в организации канала связи не выявлено. Подтверждение о получении на АРМ ПЦО, всех переданных ТСО с объекта сигналов получено от ДПУ №1 ПЦО Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ (ИНЖЕНЕРНОЙ) УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА

1. Техническая укрепленность как всего объекта, так и отдельных его элементов (стен, перекрытий, перегородок, оконных проемов и витрин, входных дверей, люков, вентиляционных шахт и коробов, запирающих устройств и замков) должна соответствовать требованиям согласованных с Росгвардией нормативных документов.
2. Освещение подступов к Объекту должно обеспечивать осмотр Объекта нарядами полиции. С наступлением темноты должно быть включено дежурное освещение. Объект должен быть обеспечен вывесками с указанием названия организации.

№ п/п	на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, Р 078 – 2019 Росгвардии, рекомендовано:	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Оснастить въезды на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (п.26 п.п.Б Требований)	2021	
2	Оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (п.27 п.п.Б Требований)	2021	
3	Оборудовать контрольно-пропускные пункты при входе (въезде)	2021	

	на прилегающую территорию(п.27 п.п.А Требований)		
6	Запретить въезд на территорию объекта автотранспорта без специального разрешения администрации учреждения, установить знак запрещающий въезд на территорию	постоянно	установлен знак
7	Организовать проведение периодических тренировок по эвакуации персонала и детей из здания учреждения при возникновении чрезвычайных происшествий различного характера (пожар, угроза взрыва, землетрясение и т.п.)	по отдельному графику	
8	Проводить инструктажи с сотрудниками объекта по действиям при обнаружении взрывчатых и взрывоопасных предметов, в чрезвычайных ситуациях с отметкой о проведении инструктажей в журнале	Согласно графика	
9	Проверять работоспособность тревожной сигнализации с отметкой в журнале.	ежедневно	
	Рекомендовано:		
10	Установить минимум две кнопки тревожной сигнализации, одна из которых является носимым радиобрелоком тревожной сигнализации.		Установлена стационарная и радиобрелок

В ходе обследования проведен инструктаж по действиям при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Проверена работоспособность кнопки тревожной сигнализации с подтверждением прохождения сигнала «тревога» до ПЦО Верхнепышминского ОВО.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию.

_____ Крючкова И.Н.

Директор ОУ _____ Шингарова Т.В.